



Swegon **CASA**® W30CMB

Asennusohje | Installationsanvisning | Installation instruction



FI	Suositellaan liukuliitinten käyttöä asennuksen helpottamiseksi. Ei sisälly toimitukseen.
SE	Användning av glidkontakter rekommenderas för att enkel installation. Ingår ej i leveransen.
EN	The use of sliding connectors is recommended for ease of installation. Not included in delivery.

Toimitussisältö	Leverans innehåll	Delivery content
asennusteline 4 x tärinäkumi 8 x aluslevy 4 x kumiprikka	monteringsram 4 x vibrationsgummi 8 x brickor 4 x gummibrickor	mounting bracket 4 x vibration rubber 8 x washers 4 x rubber washers


	Weight	LVI nro	GTIN
W30CMBL	3,9 kg	790 7459	6430080091379
W30CMBR	3,9 kg	790 7460	6430080091386

HUOM | OBS | NOTE

FI	Kattoasennustelinettä ei saa käyttää osana kanavien tukirakennetta , vaan kanavien tuennan tulee olla täydellistä myös ilman kattoasennustelineen antamaa tukivaikutusta. Varo jättämästä johtoja koneen ja asennustelineen väliin. Koneen alle ei saa mennä asennuksen aikana.
SE	Takmonteringsramen får inte användas som del av en stödkonstruktion för kanalerna , utan stödet för kanalerna måste vara tillräckligt även utan den stödpåverkan som takmonteringsramen ger. Se upp så att inga kablar hamnar mellan aggregatet och monteringsramen. Det är inte tillåtet att gå in under aggregatet medan montering pågår.
EN	The ceiling mounting frame must not be used as part of a support structure for the ducts , the duct support must be sufficient even without the support effect provided by the ceiling mounting frame. Be careful not to leave the wires between the ventilation unit and the mounting bracket. It is not permissible to walk under the ventilation unit during installation.


1

- FI** Valmistelee kattoasennusteline asentamalla siihen liitinyhteet (ei sisälly toimitukseen) kuvan mukaisesti. Varmista, että liitinyhteen paksunnos tulee asennustelineen yläpeltiä vasten.
- SE** Förbered takmonteringsramen genom att installera terminalanslutningarna (ingår ej) som visas på bilden. Se till att förtjockningen av anslutningsleden ligger mot monteringsramens toppplatta.
- EN** Prepare the ceiling mounting bracket by installing the couplings (not included) as shown in the picture. Make sure that the thickening of the coupling is against the top plate of the mounting bracket.



2

- FI** Kiinnitä kierretangot kattorakenteeseen mittojen mukaan. (kts. mittakuvat)
- Kiinnitä kattoasennusteline kuvan mukaisesti. Kierretankojen (M8) päät on jätävä kattotelineen sisäpuolelle. Vähintään kolme kierretankoa on sijoitettava asennustelineen nurkkiin. Mahdollisen kanavatörmäyksen välttämiseksi yksi tangoista voi sijaita nurkan viereisessä reiässä.
- SE** Fäst gängstängerna i takkonstruktionen enligt måtten (se måttbilder).
- Fäst takmonteringsramen enligt bilden. Gängstängernas (M8) ändar måste ligga innanför takmonteringsramen. Minst tre gängstänger ska monteras i takmonteringsramens hörn. För att undvika en eventuell kollision med kanalerna kan en av gängstängerna vara placerad i hålet bredvid hörnet.
- EN** Fast the threaded rods to the roof structure according to the dimensions. (see dimension drawing)
- Attach the ceiling mounting bracket as shown in the picture. The ends of the threaded rods (M8) must remain inside the mounting bracket. Install at least three threaded rods in the corners of the ceiling mounting frame. To avoid a possible collision with the ducts, one of the threaded rods can be located in the hole next to the corner.



3


- FI** Pujota syöttö- ja ohjauskaapelit asennustelineen läpi.
- SE** Träd matnings- och styrkablar genom monteringsramen.
- EN** Lead the supply and control cables through the mounting bracket.

4

FI Varmista, että lukitusruuvien kannat ovat noin 1,5 cm asennustelineen **etureunasta ulkona**, ennen kuin nostat ilmanvaihtokoneen paikalleen.

SE Innan du lyfter ventilationsaggregatet på plats, se till att låsskruvarnas huvuden sticker ut cirka 1,5 cm **utanför monteringsramens framkant**.

EN Before lifting the ventilation unit into position, ensure that heads of the locking screws stick **out** approximately 1,5 cm **from the front edge** of the mounting frame.



5

FI Nosta kone kiinni asennustelineeseen. Kun kone on lukittunut paikalleen, kattoasennustelineen etupuolen lukitusindikaattorit ponnahtavat ulos.

Lukitse kone paikalleen kiristämällä ruuvit.

Varo painamasta ruuveja, sillä se vapauttaa koneen.

SE Lyft upp aggregatet på monteringsfästet. När aggregatet är låst på plats hoppar låsindikatorerna på framsidan av monteringsfästet ut.



Dra åt skruvarna för att låsa aggregatet på plats.

Var försiktig och tryck inte på skruvarna så att aggregatet lösgörs.

EN Lift the unit onto the mounting bracket. When the unit is locked in place, the locking indicators on the front of the ceiling mounting bracket pop out.

Tighten the screws to lock the unit in place.

Be careful not to press the screws as this will release the unit.



FI	Koneen vapautus: Nosta IV-konetta 1-2 mm ja löysää lukitusruuveja, kunnes niiden kannat ovat noin 1,5 cm asennustelineen etureunasta ulkona. Tämän jälkeen koneen saa vapautettua painamalla lukitusruuveja esim. ruuvimeisselillä.
SE	Lösgöring av aggregatet: Lyft ventilationsaggregatet 1-2 mm och lossa låsskruvarna tills låsskruvarnas huvuden sticker ut cirka 1,5 cm utanför monteringsramens framkant. Därefter kan aggregatet lösgöras genom att trycka på låsskruvarna, t.ex. med en skruvmejsel.
EN	Releasing the ventilation unit: Lift the ventilation unit 1-2 mm and loosen the locking screws until the heads of the screws stick out approximately 1,5 cm from the front edge of the mounting frame. The unit can then be released by pressing the locking screws, eg with a screwdriver.

Mittatiedot | Måttuppgifter | Dimensions

